



Габаритные размеры							
Маркировка		D	D1	Dk	H	H1	Масса
Д-133-2	Двухточечный	133x6	10x2	28x3	1254	850	22

Перечень патрубков	
Обозначение	Назначение
А	Выход охлаждающей воды
Б	Выход охлажденной пробы
В	Вход охлаждающей воды
Г	Вход пробы

Продукция не подлежит регистрации в Ростехнадзоре.

1. Рабочее давление в змеевике до 4,0 МПа
2. Рабочее давление в корпусе до 0,1 МПа
3. Материал изготовления корпуса сталь ст3сп
4. Материал изготовления змеевика сталь 12Х18Н10Т

		Дата		Холодильник отбора проб	
Изм.	Кол.	Исполнит.	Проверил	Рисовал	
двухточечный				Лист	Листов
Д-133-2				1	1
				ЗАО "Монтаж"	